



**Открытое акционерное общество  
ВОЛГОГРАДОБЛГАЗ**

ДНП "Владимирская слобода"

Юридический адрес: 403001, Волгоградская область,  
Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного  
Октября, 27. Почтовый адрес: 400005,  
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

Тел. (8442) 24-89-00; факс 24-89-03;  
тел./факс 49-17-95;

E-mail: [office@vlg-gaz.ru](mailto:office@vlg-gaz.ru)

ИНН/КПП 3443013847/345250001

" 05 " 12 2011 г. № 244

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель  
генерального директора  
ОАО «Волгоградoblгаз»

 А.Г. Рогачев

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

на присоединение к газораспределительной сети  
распределительного газопровода

**Заказчик:** ДНП "Владимирская слобода".

**Основание для выдачи технических условий:** письмо заказчика №36/2011 от 24.10.2011г., разрешение от Администрации Среднеахтубинского муниципального района №6136 от 22.11.2011г. на право выдачи технических условий.

**Наименование газопровода:** межпоселковый газопровод.

**Назначение газопровода:** для газоснабжения жилых домов дачного некоммерческого партнерства "Владимирская слобода".

**Адрес, район строительства:** Среднеахтубинский район, примерно в 1100м по направлению на северо-запад от ориентира п.Маслово, расположенного за пределами участка.

**Установленный объем потребления природного газа:** в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Волгоградской области, разработанной ООО «Газпром промгаз»: 1200м<sup>3</sup>/час.

**Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию:** 2012г.

**Максимальное (проектное) давление:** 1,2 МПа.

**Фактическое давление (минимальное):** 0,42 МПа.

**Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:** газоснабжение возможно от межпоселкового газопровода высокого давления I категории Ду 325 мм от р.п.Средняя Ахтуба до г.Краснослабодск Среднеахтубинского района Волгоградской области.

Точку подключения согласовать с ООО «Волжскийрайгаз» дополнительно.

**Материал трубы и тип изоляции в точке подключения:** сталь.

**Собственник газопровода:** Администрация Среднеахтубинского района.

**Коррозионная активность грунта в точке подключения:** не определялась.

**Общие инженерно - технические требования:**

1. Проект должен быть согласован с ОАО «Волгоградоблгаз», после предварительного согласования с ООО «Волжскийрайгаз».
2. Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться организациями, имеющими регистрацию в реестре СРО.

**Основные требования:**

Проектом предусмотреть:

1. Диаметр газопровода определить на основании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Волгоградской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз».
2. Выполнение гидравлического расчета газопровода от точки подключения до потребителя.
3. На проектируемом газопроводе в качестве запорной арматуры предусмотреть установку шаровых кранов.
4. Предусмотреть защиту наружных отключающих устройств от несанкционированного доступа.
5. В случае установки ГРПШ перед ДНП "Владимирская слобода" предусмотреть узел учета расхода газа.  
Узел учета расхода газа согласовать с ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».
6. Отключение отдельных участков проектируемых газопроводов с целью обеспечения безопасности газоснабжения.
7. Выбор точки подключения и трассы прокладки газопровода произвести с обязательным участием представителя ООО «Волжскийрайгаз».
8. При проектировании учесть рекомендации ОАО «Волгоградоблгаз» по использованию оборудования и материалов.

**Дополнительные требования:**

1. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ОАО «Волгоградоблгаз» и ООО "Волжскийрайгаз" проектам. Если в течение 24 месяцев не было начато строительство, то разработанная проектная документация подлежит повторному согласованию. За качеством строительства заказчиком организуется технический надзор с привлечением аттестованных специалистов.
2. Присоединение (врезка) к действующим газопроводам и пуск газа производятся по заявке заказчика после оплаты стоимости работ.
3. Настоящие технические условия составлены в 2-х экземплярах, один из которых находится в ОАО «Волгоградоблгаз», второй передается заказчику.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети являются обязательными к исполнению. Отступления от технических условий допускаются по согласованию с ОАО «Волгоградоблгаз».

**Срок действия данных технических условий:** 2 года

Главный инженер

Начальник ПТУ



А.Н.Сидоров

Д.А. Морозько